



Wavin Estonia OÜ
Pärnasalu 29
76501 Saue
Tel: 6 506 840
Faks: 6 506 841
E-post: wavin@wavin.ee

www.wavin-labko.fi



HEK liiva- ja mudakogumis kanali hooldusjuhend

1. Kontrolli liiva- ja mudakogumis kanali olukorda regulaarselt. Mõõda kogunenud liiva-, mudapadja kõrgust.
2. Tühjendus tuleb läbiviia kohe, kui kanali mahust on 1/3 on täitunud liiva ja mudaga.
3. Kanali tühjendamiseks, põhjale kogunenud liivast ja mudast, tõstke kanalilt restluugid ja eemaldage kanalis kogunenud liiv ja muda.

