

Skýrsla nr. 2025-006

15. október 2025



Hlíðaveita

Vatnsvinnsla 2024

Bjarni Reykr Kristjánsson og Sigrún Tómasdóttir

Rannsóknir og Nýsköpun

Skráningarblað skýrslna

Skýrsla nr. 2025-006	Útgáfudagur 15. október 2025	Útgáfustaður Reykjavík
Heiti skýrslu Hlíðaveita - Vatnsvinnsla 2024		
Upplag pdf	Fjöldi síðna 6	Dreifing Orkuveitan, Uos
Höfundur/ar Bjarni Reyr Kristjánsson og Sigrún Tómasdóttir		Verknúmer 10045718
Unnið fyrir Veitur		Samvinnuaðilar Veitur
Helstu niðurstöður þessarar vinnsluskýrslu fyrir Hlíðaveitu eru eftirfarandi: • Veitan nýtir blásandi holu ER-23 ásamt hitaveitu Efri-Reykja ehf. Holan hefur verið keyrð undanfarin ár á fastri opnun og um 2,8 bar holutoppsprýstingi. Holutoppsprýstingur breytist lítið með tíma. Rennslismælingar sýna notkun hjá hitaveitunum en ekki rennsli frá holunni. • Heildarnotkun veitunnar og hitaveitu Efri-Reykja árið 2024 var um 777 þúsund rúmmetrar sem er svipuð notkun og hefur verið í veitunni. • Heildarnotkun á árunum 2007-2024 er orðin tæplega 13 milljónir rúmmetrar. • Efnainnhald vatns inn á veitur frá holu ER-23 á árunum 2007-2024 hefur verið nokkuð stöðugt allan tímann.		
Efnisorð Hlíðaveita, eftirlit, vinnsla, hitastig, efnainnihald		Yfirfarið BRK, HG

Efnisyfirlit

1	Inngangur	1
2	Vinnslueftirlit	2
3	Niðurstöður	4
4	Gagnaskrá	5
5	Heimildir	6

Myndir

Mynd 1: Yfirlitsmynd af Hlíðaveitu.	1
Mynd 2: Árleg heildarvinnsla Hlíðaveitu árin 2007-2024.	2
Mynd 3: Vinnsla úr holu ER-23 ásamt gögnum um vatnsborð, hita og efnainnihald.	3


Töflur

Tafla 1: Yfirlit vinnsluholna Hlíðaveitu.	2
Tafla 2: Árleg vinnsla úr holum Hlíðaveitu frá 2007-2024 í þúsundum rúmmetra.	5
Tafla 3: Mánaðarleg vinnsla, meðalrennsli, vatnsborð og hitastig úr holu ER-23 árið 2024.	5

1 Inngangur

Árið 2003 festi Orkuveitan kaup á hitaveitu Hlíðamanna í Bláskógarbyggð, Úthlíðar-veitu, Miðhúsaveitu og Brekkuveitu. Ganga þessar veitur nú allar undir nafninu Hlíðaveita. Allt vatn Hlíðaveitu er sótt í borholu ER-23 að Efri-Reykjum. Holan er rekin in blæstri, þ.e. án dælu och getur mest gefið um 50 sekúndulítra af um 148°C heitu vatni. Vatnið er soðið niður í um 100°C áður en það fer inn á dreifikerfið. Þær vinnslutölur sem hér er tekin saman vísa til mælinga á magni vatns sem fer inn á dreifikerfi hitaveitu en ekki heildarstreymi frá borholunni. Holan hefur verið rekin á sömu stillingu undanfarin ár og toppþrýstingur hefur verið nánast óhagganlegur við 2,8 bar. Sama rennsli er því frá holunni allt árið um kring en ferilefnaðmælingar frá 2019 sýndu það rennsli vera um 36 kg/s (Sigurður Sveinn Jónsson og Finnbogi Óskarsson 2019). Veitan þjónar sumarbústaðahverfum in Brekkuskógi, Miðhúsaskógi og Skyggnesskógi ásamt nokkrum bújörðum

Rennslismælir er staðsettur í dælustöð á Efri-Reykjum sem dælir vatni til tveggja hitaveitna, Hlíðaveitu og hitaveitu Efri-Reykja ehf. Hitaveita Efri-Reykja ehf þjónar sumarhúsahverfum í Reykjaskógi og við Efsta-Dal. Rennslismælingarnar sýna því sameiginlega notun beggja hitaveitna. Yfirlit yfir Hlíðaveitu er sýnt á mynd 1. Í töflu 1 eru helstu upplýsingar um borholuna sem veitan nýtir.



Mynd 1: Yfirlitsmynd af Hlíðaveitu.

Tafla 1: Yfirlit vinnsluholna Hlíðaveitu.


Hola	Borár	Hæð m.y.s.	Dýpi m	Fóðring m
ER-23	1988	88.7	722.0	59.6

2 Vinnsluaeftirlit

Árleg heildarnotkun Hlíðaveitu og hitaveitu Efri-Reykja ehf fyrir árin 2007-2024 er sýnd á mynd 2. Mynd 3 sýnir mánaðarnotkun og mældum hita inn á hitaveituna á tímabilinu 2007-2024 ásamt niðurstöðum mælinga á klór, kísli og flúor á undanförunum árum.


Veitan nýtir blásandi holu ER-23 og hefur hún verið keyrð undanfarin ár á fastri opnun og um 2,8 bar holutoppþrýstingi. Holutoppþrýstingur breytist lítið með tíma.

Reglulega er sýnum af vatni safnað til efnagreininga úr borholu veitunnar, þ.e. því vatni sem fer í hitaveituna. Breytingar á efnainnihaldi geta sagt fyrir um breytingar á jarðhitakerfinu, t.d. ef um innstreymi kalds vatns er að ræða. Sýnataka fer yfirleitt fram á fyrstu mánuðum ársins þegar álag á veituna er í hámarki. Efnainnihald vatns úr holu ER-23 hefur lítið breyst frá fyrstu mælingum.



Mynd 2: Árleg heildarvinnsla Hlíðaveitu árin 2007-2024.

ER-23 Efri Reykir



Mynd 3: Vinnsla úr holu ER-23 ásamt gögnum um vatnsborð, hita og efnainnihald.

3 Niðurstöður

Helstu niðurstöður þessarar vinnsluskýrslu fyrir Hlíðaveitu eru eftirfarandi:

- Veitan nýtir blásandi holu ER-23 ásamt hitaveitu Efri-Reykja ehf. Holan hefur verið keyrð undanfarin ár á fastri opnun og um 2,8 bar holutoppsþrýstingi. Holutoppsþrýstingur breytist lítið með tíma. Rennslismælingar sýna notkun hjá hitaveitunum en ekki rennsli frá holunni.
- Heildarnotkun veitunnar og hitaveitu Efri-Reykja árið 2024 var um 777 þúsund rúmmetrar sem er svipuð notkun og hefur verið í veitunni.
- Heildarnotkun á árunum 2007-2024 er orðin tæplega 13 milljónir rúmmetrar.
- Efnainnhald vatns inn á veitur frá holu ER-23 á árunum 2007-2024 hefur verið nokkuð stöðugt allan tímann.

4 Gagnaskrá

Tafla 2: Árleg vinnsla úr holum Hlíðaveitu frá 2007-2024 í þúsundum rúmmetra.

Ár	ER-23	Samtals
2007	654	654
2008	659	659
2009	752	752
2010	668	668
2011	690	690
2012	721	721
2013	743	743
2014	753	753
2015	722	722
2016	793	793
2017	688	688
2018	707	707
2019	659	659
2020	698	698
2021	698	698
2022	790	790
2023	754	754
2024	777	777
Samtals	12.928	12.928

Tafla 3: Mánaðarleg vinnsla, meðalrennsli, vatnsborð og hitastig úr holu ER-23 árið 2024.

Mánuður	Vinnsla þús. m ³	Meðalrennsli l/s	Vatnsborð m.y.s.	Hitastig °C
jan. 2024	70,9	26,5		95,9
feb. 2024	67,5	26,9		95,8
mar. 2024	72,0	26,9		95,9
apr. 2024	65,5	25,3		96,0

maí 2024	61,9	23,1	95,8
jún. 2024	59,4	22,9	95,7
júl. 2024	61,5	23,0	95,7
ágú. 2024	59,8	22,3	95,4
sep. 2024	58,0	22,4	95,9
okt. 2024	64,0	23,9	95,9
nóv. 2024	65,8	25,4	96,1
des. 2024	70,8	26,4	96,1

5 Heimildir

Sigurður Sveinn Jónsson og Finnbogi Óskarsson (2019). Efri-Reykir í Biskupstungum. Hóla ER-23. Rennslis- og afkastamæling. Greinargerð ÍSOR-19070.